

ПРЕДПИСАНИЕ № 193/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 36 г. Уссурийска Уссурийского городского округа,
в лице заведующего Антоненко Натальи Юрьевны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Приморского края по пожарному надзору от 7 июля 2015 №193 и ст. 6.1 Федерального закона
от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15.07.2015 года по 20.07.2015 года
проведена внеплановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Уссурийского городского округа по пожарному надзору
Гуртовой Роман Викторович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
№ 36 г. Уссурийска Уссурийского городского округа, г. Уссурийск, ул. Угловая 34*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующим МБДОУ детский сад № 36 г. Уссурийска Уссурийского городского округа*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Антоненко Натальей Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует сигнальная разметка на путях эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001	ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.3.5 Сигнальная разметка: цветографическое изображение с использованием сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения опасности, а также для указания и информации. п.4.1 Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством. Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует применять для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, предостережения в целях избежания опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных действий, а также для сообщения необходимой информации. п.7.1.1 Сигнальную разметку выполняют в виде чередующихся полос красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого сигнальных и контрастных цветов. п.7.1.2 Сигнальную разметку выполняют на поверхности строительных конструкций, элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования, машин, механизмов, а также поверхности изделий и предметов, предназначенных для обеспечения безопасности, в том числе изделий с внешним или внутренним	18.07.2016 г.	

